



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0236/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła: VUTR 200 V2 EC, VUTR 200 V2E EC; VUTR 280 V EC, VUTR 280 VE EC; VUTR 400 V EC, VUTR 400 VE EC, VUTR 600 V EC, VUTR 600 VE EC**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, stal pokrytą alucynkiem, stal ocynkowaną, aluminium, wełnę mineralną, piankę poliuretanową i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą, obiektach usługowych, oświatowych) oraz w zakł. prod. branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane; Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych; W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń; Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach; Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product.

Wytwórca / producer:

Ventilation Systems PrJSC

ul. Kotzubinskiego 1, 01030 Kijów, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Vents Group Sp. z o. o.

64-320 Niepruszevo, ul. Brzozowa 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 listopada 2019

The date of issue of the certificate: 19th November 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z. M. S.

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH